

Bericht über die Zertifizierung eines Fachbetriebs nach WHG

Prüfgrundlage: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Berichts-Nr.: PB-517.8.021-Peter Groß-20230131.docx

Auftrags-/Objekt-Nr.: 517.8.021

Fälligkeit: 01 / 2023

Sitz des Fachbetriebes	Betriebsstätte
Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG Dudweiler Straße 80 66386 St. Ingbert	Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG Dudweiler Straße 80 66386 St. Ingbert

Anlass der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung **Fachbetrieb für:** Eigen- und Fremdanlagen

Prüfungsumfang: Betriebliche verantwortliche Person; Referenzanlagen

Zertifizierter Tätigkeitsbereich:

Tätigkeiten:

Errichten; Instandsetzung;

Anlagenarten/-teile:

Schutzvorkehrungen (z. B.: Leckschutzauskleidung, Auffangraum, Flächenabdichtung);
Leichtflüssigkeitsabscheider

Werkstoffe:

Beton;

Stoffe:

wassergefährdende Stoffe

Arbeitsfeld:

Ergänzende Angaben zur Tätigkeit:

Die Tätigkeiten beziehen sich auf Anlagen und Rückhalteeinrichtungen aus Beton einschließlich der Ausbildung von Fugen.

Ergebnis der Prüfung: • Ohne Beanstandungen

Weitere Prüfergebnisse, Hinweise bzw. Maßnahmen: Siehe 2. Seite



Der/Die Sachverständige/r

Dipl.-Ing. (FH) Alois Kiefer

St. Ingbert, 31.01.2023

Datum der Prüfung:
31.01.2023

Nachprüfung bis:

Nächste Prüfung:
01 / 2025

Bericht über die Zertifizierung eines Fachbetriebs nach WHG

Prüfgrundlage: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Berichts-Nr.: PB-517.8.021-Peter Groß-20230131.docx

Auftrags-/Objekt-Nr.: 517.8.021

Fälligkeit: 01 / 2023

Sitz des Fachbetriebes	Betriebsstätte
Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG Dudweiler Straße 80 66386 St. Ingbert	Peter Gross Hochbau GmbH & Co. KG Dudweiler Straße 80 66386 St. Ingbert

Weitere Prüfergebnisse, Hinweise bzw. Maßnahmen:

Handelsregisterauszug lag vor	Ja	Handelsregister-Nr.:	10960
Amtsgericht Saarbrücken			
Umwelthaftpflichtversicherung (>= 1 Mio.€)	Ja	Versicherungs-Nr.:	406/82/02685 8500
R + V			
Organisationsstruktur lag vor	Ja	Stand/Datum:	11/2020
Liste Geräte – u. Ausrüstungsteile	Ja, standen zur Verfügung	Stand/Datum:	01/ 2023
Geräte, Hilfsmittel und Prüfeinrichtungen	standen zur Verfügung		
Gewährleisten Arbeitsbedingungen für die ordnungsgemäße Ausführung der Tätigkeiten	Ja		

Referenzanlagen	erforderliche bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise lagen vor Errichtung Rückhalteinrichtung aus Beton mit Beschichtung; HBV Anlage in Ensheim 29.08.2022
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betrieblich verantwortliche Person/en: ja

Name	Aus-/Weiterbildung
Herr Peter Rodener	Fortbildung AwSV 24.09.2021 in Sulzbach
Herr Christian Czernickiewitz	Fortbildung AwSV 24.09.2021 in Sulzbach

Geeignetes Personal: Ja

Name	Aus-/Weiterbildung